

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ



«МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
БӨЛІМІ»

мемлекеттік мекемесі

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное учреждение
«ОТДЕЛ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
МАҚТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА»

165500, Жетісай қ.м. Әуезов көшесі н/з
Тел. (8-72534) 6-71-71, ММ коды 50547672
СТН 581000216204, БИН 081140013844
Шымкент қ.ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ

165500 г.Жетісай ул.М.Ауезова б/н.
Тел. (8-72534) 6-71-71, код ГУ 50547672.
РНН 581000216204, БИК 081140013844
ГУ Департамент Казначейства по г.Шымкент

05.04.2013 № 38-ТН-22
01.04.2013 № 109

«Аққайың» бөбекжай балабақшасы
ЖШС-нің меңгерушісі М.Төлбасиеваға

Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Аманкелді көшесінде орналасқан «Аққайың» бөбекжай балабақшасының ғимаратының өрт қауіпсіздігі жағдайына тексеру жұмысын жүргізді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша, Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Аманкелді көшесінде орналасқан «Аққайың» ғимаратының өрт қауіпсіздігі талапқа сай екендігі анықталды.

Мақтарал ауданы ТЖБ бастығы
м.у.а өққ подполковнигі



Б.Бекназаров

орын: Ғ.Жұмадилов
тел: 6-71-71

АКТ

Жетісай қаласы

«04» «04» 2013 ж

Біздер, төмендегі қол қоюшылар, Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі аға инженері өртке қарсы қызмет майоры Ғ.Жұмадилов, «Аққайың» бөбекжай балабақшасының меңгерушісі М.Төлбасева және «Аққайың» бөбекжай балабақшасының қарауылы Б.Ақбердиевтың қатысуында, Мақтарал аудандық құқықтық статистика және арнайы есепке алу бөліміне 2013 жыл 04 сәуір күні берілген хабарлама негізінде Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Аманкелді көшесі №69 үйде орналасқан «Аққайың» бөбекжай балабақшасының өртке қарсы жағдайына жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тексеру кезінде анықталды:

- Балабақша ғимаратындағы электр ток сымдары талапқа сай жүргізілген;
- Балабақша алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілген;
- Балабақша ауласына арнайы автокөлік кіру –шығу жолдары қаралған;
- Балабақша ғимаратына арнайы жоба өртті анықтау дабылқықыш құралдары орнатылған.
- Өрт сөндіру бөлімімен байланыс телефоны бар.
- Балабақша ғимаратындағы шатыр астындағы ағаш бөліктері өртке қарсы сұйықтықпен өңделген.

Қортынды: Тексеру кезінде ғимараттың өрт қауіпсіздігі талапқа сай

Мақтарал ауданының ТЖБ аға инженері
өртке қарсы қызмет майоры




Ғ.Жұмадилов

«Аққайың»бөбекжай балабақшасының
меңгерушісі



М.Төлбасиева

«Аққайың» бөбекжай балабақшасының
қарауылы



Б.Ақбердиев

Акт выполненных работ № 11 от 14.08 2014г.

На основании договора № 06 от 06.07 2014 года произведены техническое обслуживание и текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации ТОО ясли сад «Аққайын»

№	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество
1	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарный : Циркон 3	Шт	1
2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, пламени в нормальном исполнении	Шт	9
3	Извещатели ПС автоматические: тепловой в Нормальном исполнении	Шт	4
4	Провод (кабель) сеч. До 6 мм ² в проложенных коробах	М	
5	Разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру при сечении-до 6мм	Конец	
6	Извещатель пожарный ручной ИПР ЗСУ 513-10.	Шт	
7	Извещатель звуковой и световой ЛД-96	Шт	1
8	Табло «Шығу» 12 в настенное	Шт	
9	Прочие		

Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и сроком оказания услуг имеет или не имеет. (нужное подчеркнуть)

Заказчик:
ТОО ясли сад «Аққайын»
Заведующий М.Толбасиева

Принял работу
М.Толбасиева

Подрядчик:
ИП «А.Асабаев»
А.Асабаев.

Сдал работу
А.Асабаев